



## कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

फायर ब्रिगेड, श्यामला हिल्स भोपाल

दूरभाष: 0755-2701221

(नेशनल बिल्डिंग कोड-2016के पार्ट-4 एवं नगरपालिक निगम अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत)

क्रमांक 230

भोपाल, दिनांक 16/02/2018

### नवीनीकरणः

प्रमाणित किया जाता है, कि मेसर्स असनानी स्कूल कटारा बाग मुगलिया भोपाल के (जी+2) शिक्षा भवन में लगे फायर उपकरण का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय शिक्षा भवन में लगे फायर उपकरण चलित व्यवस्था में पाये गये, तत संबध में निम्नलिखित बिन्दुओ का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करे:-

1. नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 के अनुसार फायर एण्ड सेफ्टी लाइफ के समस्त प्रावधानों का पालन किया जाये।
2. भवन में होजरील सिस्टम एवं हाइडेन्ट पाइंट लगाये जाये।
3. भवन के जिस स्थान पर 02-02 कि.ग्रा के फायर एक्सटिंग्यूशर लगे है उनके स्थान पर 08-08 कि.ग्रा के फायर एक्सटिंग्यूशर लगाये जाये।
4. अन्दर लगे फायर एक्सटिंग्यूशरों को निकलकर बाहर एक्जिट (इंटीगेट) पर लगाये जाये।
5. फायर उपकरण की रिफिलिंग की वैधता समाप्त होने पर इनको तत्काल रिफिल कराया जाये।
6. अग्निशमन विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

अतःप्रभारी फायर स्टेशन फतेहगढ के द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर मेसर्स असनानी स्कूल, कटारा बाग मुगलिया भोपाल के (जी+2) शिक्षा भवन हेतु नवीनीकरण जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र दिनांक 15/02/2018 से 14/02/2019 तक अर्थात एक वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

फायर ऑफिसर  
नगर निगम, भोपाल